冷凍冷蔵倉庫

異常時の連絡先

点検項目															
1	①高圧の記録														
	②低圧の記録														
	③油圧の記録														
	④油面の記録														
	⑤電流の記録														
	⑥電圧の記録														
2	庫内温度の記録														

冷凍冷蔵倉庫

異常時の連絡先

点検項目															
3	冷却水出入口温度（水冷式）														
4	機器周辺の油のにじみ（冷却器本隊、空冷室外機外観、配管）														
5	受液器液面計の冷媒液面が標準レベル														
6	機器の異常振動・異常運転音、冷凍機の異常発停														
7	冷凍冷蔵庫内冷却器の霜付き、油のにじみ														
8	気付き事項														